

Département du Nord - Qualité des eaux distribuées en 2002 par commune

Commune	Exploitant	Nitrates mg/l	Dureté °F	Fluor mg/l	Pesticides µg/l	Bactériologie %
ABANCOURT	S.E.S.E.A.	22,0	34	0,17	0,010	100,0
ABSCON	S.E.S.E.A.	4,0	47	0,41	0,008	100,0
AIBES	S.E.S.E.A.	33,0	38	0,09	0,140	100,0
AIX	S.E.S.E.A.	2,0	34	1,24	0,000	100,0
ALLENES LES MARAIS	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	53	0,42	0,020	100,0
AMFROIPRET	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
ANHIERS	S.E.S.E.A.	0,0	38	0,69	0,000	100,0
ANICHE	S.A.D.E.	0,0	46	0,29	0,010	100,0
ANNEUX	S.E.S.E.A.	22,0	36	0,22	0,000	100,0
ANNOEULLIN	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	53	0,42	0,020	100,0
ANOR	S.E.S.E.A.	15,0	30	0,09	0,040	89,7
ANSTAING	SOCIETE DES EAUX DU NORD	21,0	43	0,27	0,020	100,0
ANZIN	SOCIETE EAU ET FORCE	2,0	46	0,43	0,006	100,0
ARLEUX	S.E.S.E.A.	15,0	39	0,23	0,010	100,0
ARMOUETS CAPPEL	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
ARMENTIERES	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
ARNEKE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
ARTRES	S.E.S.E.A.	38,0	41	0,16	0,020	100,0
ASSEVENT	S.E.S.E.A.	22,0	38	0,09	0,030	100,0
ATTICHES	S.E.S.E.A.	1,0	31	0,39	0,000	100,0
AUBENCHEUL AU BAC	S.E.S.E.A.	20,0	34	0,20	0,000	100,0
AUBERCHICOURT	S.A.D.E.	0,0	46	0,29	0,010	100,0
AUBERS	S.E.S.E.A.	3,0	44	0,62	0,000	100,0
AUBIGNY AU BAC	SOCIETE DES EAUX DE DOUAI	20,0	34	0,20	0,000	100,0
AUBRY DU HAINAUT	SOCIETE EAU ET FORCE	5,0	53	0,27	0,003	100,0
AUBY	SOCIETE DES EAUX DU NORD	24,0	43	0,25	0,020	100,0
AUCHY LEZ ORCHIES	S.E.S.E.A.	1,0	27	0,95	0,003	100,0
AUDIGNIES	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
AULNOY LEZ VALENCIENNES	SOCIETE EAU ET FORCE	20,0	43	0,19	0,060	100,0
AULNOYE AYMERIES	SOCIETE EAU ET FORCE	28,0	40	0,11	0,090	100,0
AVELIN	SOCIETE DES EAUX DU NORD	24,0	43	0,25	0,020	100,0
AVESNELLES	S.E.S.E.A.	27,0	35	0,11	0,140	100,0
AVESNES LE SEC	S.E.S.E.A.	40,0	42	0,17	0,210	100,0
AVESNES LES AUBERT	S.E.S.E.A.	15,0	31	0,18	0,120	100,0
AVESNES SUR HELPE	S.E.S.E.A.	27,0	35	0,11	0,140	100,0
AWOINGT	S.E.S.E.A.	30,0	34	0,15	0,020	100,0
BACHANT	SOCIETE EAU ET FORCE	28,0	40	0,11	0,090	100,0
BACHANT	SOCIETE EAU ET FORCE	35,0	38	0,11	0,130	94,6
BACHY	S.E.S.E.A.	0,0	21	1,02	0,003	100,0
BAILLEUL	S.E.S.E.A.	11,0	46	0,42	0,050	100,0
BAISIEUX	S.E.S.E.A.	24,0	43	0,25	0,020	100,0
BAIVES	S.E.S.E.A.	15,0	30	0,09	0,040	89,7
BAMBECQUE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
BANTEUX	S.E.S.E.A.	32,0	34	0,17	0,110	100,0
BANTIGNY	S.E.S.E.A.	22,0	34	0,17	0,010	100,0
BANTOUZELLE	S.E.S.E.A.	32,0	34	0,17	0,110	100,0
BAS LIEU	S.E.S.E.A.	27,0	35	0,11	0,140	100,0
BAUVIN	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	53	0,42	0,020	100,0
BAVAY	SOCIETE EAU ET FORCE	35,0	38	0,11	0,130	94,1
BAVINCHOVE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
BAZUEL	S.E.S.E.A.	35,0	21	0,09	0,150	100,0
BEAUCAMPS LIGNY	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
BEAUDIGNIES	S.E.S.E.A.	35,0	35	0,15	0,020	100,0
BEAUFORT	S.E.S.E.A.	33,0	38	0,09	0,140	100,0
BEAUMONT EN CAMBRESIS	S.I. DE BEAUMONT EN CAMBRESIS,INCHY	42,0	38	0,17	1,000	90,0
BEURAIN	S.E.S.E.A.	37,0	36	0,12	0,050	100,0
BEAUREPAIRE SUR SAMBRE	S.E.S.E.A.	35,0	21	0,09	0,150	100,0
BEAURIEUX	S.E.S.E.A.	33,0	36	0,11	0,190	96,8
BEAUVOIS EN CAMBRESIS	S.E.S.E.A.	35,0	37	0,18	0,040	100,0

Département du Nord - Qualité des eaux distribuées en 2002 par commune

Commune	Exploitant	Nitrates mg/l	Dureté °F	Fluor mg/l	Pesticides µg/l	Bactériologie %
BELLAING	S.E.S.E.A.	3,0	45	0,41	0,008	100,0
BELLIGNIES	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
BERELLES	S.E.S.E.A.	33,0	38	0,09	0,140	100,0
BERGUES	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
BERLAIMONT	SOCIETE EAU ET FORCE	28,0	40	0,11	0,090	100,0
BERMERAIN	S.E.S.E.A.	38,0	41	0,16	0,020	100,0
BERMERIES	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
BERSEE	S.E.S.E.A.	1,0	31	0,39	0,000	100,0
BERSILLIES	S.E.S.E.A.	44,0	34	0,10	0,180	100,0
BERTHEN	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
BERTRY	MAIRIE DE BERTRY	20,0	30	0,18	0,150	92,3
BETHENCOURT	S.E.S.E.A.	15,0	31	0,18	0,120	100,0
BETTIGNIES	S.E.S.E.A.	44,0	34	0,10	0,180	100,0
BETTRECHIES	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
BEUGNIES	S.E.S.E.A.	33,0	36	0,11	0,190	96,8
BEUVRAGES	SOCIETE EAU ET FORCE	0,0	38	0,59	0,006	100,0
BEUVRY LA FORET	S.E.S.E.A.	2,0	34	1,24	0,000	100,0
BEVILLERS	S.E.S.E.A.	30,0	31	0,13	0,050	100,0
BIERNE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
BIERNE	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,030	100,0
BISSEZEELE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
BLARINGHEM	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
BLECOURT	MAIRIE DE BLECOURT	22,0	34	0,17	0,010	100,0
BOESCHEPE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
BOESEGHEN	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
BOIS GRENIER	S.E.S.E.A.	17,0	53	0,42	0,020	100,0
BOLLEZEELE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
BONDUES	SOCIETE DES EAUX DU NORD	20,0	34	0,24	0,170	100,0
BORRE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
BOUCHAIN	S.E.S.E.A.	32,0	31	0,21	0,070	100,0
BOUCHAIN	S.E.S.E.A.	36,0	38	0,17	0,050	100,0
BOULOGNE SUR HELPE	S.E.S.E.A.	27,0	26	0,09	0,110	100,0
BOURBOURG	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
BOURGHELLES	S.E.S.E.A.	0,0	21	1,02	0,003	100,0
BOURSIES	C.C. DE L'ENCLAVES	37,0	38	0,16	0,030	100,0
BOUSBECQUE	SOCIETE DES EAUX DU NORD	20,0	34	0,24	0,170	100,0
BOUSIES	MAIRIE DE BOUSIES	26,0	29	0,12	0,120	100,0
BOUSIGNIES	S.E.S.E.A.	2,0	34	1,24	0,000	100,0
BOUSIGNIES SUR ROC	S.E.S.E.A.	33,0	38	0,09	0,140	100,0
BOUSSIERES EN CAMBRESIS	MAIRIE DE BOUSSIERES EN CAMBRESIS	39,0	35	0,22	0,020	100,0
BOUSSIERES SUR SAMBRE	S.E.S.E.A.	33,0	38	0,11	0,200	94,7
BOUSSOIS	SOCIETE EAU ET FORCE	35,0	37	0,08	0,070	100,0
BOUVIGNIES	S.E.S.E.A.	1,0	47	0,75	0,000	95,2
BOUVINES	S.E.S.E.A.	0,0	21	1,02	0,003	100,0
BRAY-DUNES	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
BRIASTRE	S.E.S.E.A.	25,0	32	0,20	0,000	100,0
BRILLON	S.E.S.E.A.	2,0	34	1,24	0,000	100,0
BROUCKERQUE	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,030	100,0
BROXEELE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
BRUAY SUR ESCAUT	SOCIETE EAU ET FORCE	1,0	46	0,72	0,000	100,0
BRUILLE LEZ MARCHIENNES	S.E.S.E.A.	0,0	38	0,69	0,000	100,0
BRUILLE SAINT AMAND	S.E.S.E.A.	40,0	34	0,06	0,030	100,0
BRUNEMONT	S.E.S.E.A.	32,0	39	0,19	0,100	100,0
BRY	S.E.S.E.A.	33,0	39	0,14	0,070	100,0
BUGNICOURT	S.E.S.E.A.	32,0	39	0,19	0,100	100,0
BUSIGNY	SOCIETE EAU ET FORCE	9,0	28	0,13	0,000	100,0
BUYSSCHEURE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
CAESTRE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
CAGNONCLES	S.E.S.E.A.	35,0	37	0,18	0,040	100,0

Département du Nord - Qualité des eaux distribuées en 2002 par commune

Commune	Exploitant	Nitrates mg/l	Dureté °F	Fluor mg/l	Pesticides µg/l	Bactériologie %
CAMBRAI	SOCIETE DES EAUX DE CAMBRAI	37,0	33	0,15	0,050	100,0
CAMPHIN EN CAREMBAULT	SOCIETE DES EAUX DU NORD	24,0	43	0,25	0,020	100,0
CAMPHIN EN PEVELE	S.E.S.E.A.	24,0	43	0,25	0,020	100,0
CANTAING SUR ESCAUT	S.A.D.E.	37,0	36	0,15	0,080	100,0
CANTIN	S.E.S.E.A.	15,0	39	0,23	0,010	100,0
CAPELLE	S.E.S.E.A.	38,0	41	0,16	0,020	100,0
CAPINGHEM	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
CAPPELLE LA GRANDE	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
CAPPELLE BROUCK	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,030	100,0
CAPPELLE EN PEVELE	S.E.S.E.A.	1,0	31	0,39	0,000	100,0
CARNIERES	S.E.S.E.A.	35,0	37	0,18	0,040	100,0
CARNIN	S.E.S.E.A.	17,0	53	0,42	0,020	100,0
CARTIGNIES	S.E.S.E.A.	27,0	26	0,09	0,110	100,0
CASSEL	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
CATILLON SUR SAMBRE	S.E.S.E.A.	35,0	21	0,09	0,150	100,0
CATTENIERES	MAIRIE DE CATTENIERES	30,0	33	0,13	0,010	87,5
CAUDRY	MAIRIE DE CAUDRY	39,0	35	0,11	0,070	100,0
CAULLERY	MAIRIE DE CAULLERY	62,0	35	0,14	0,200	100,0
CAUROIR	S.E.S.E.A.	35,0	37	0,18	0,040	100,0
CERFONTAINE	S.E.S.E.A.	33,0	38	0,09	0,140	100,0
CHATEAU L'ABBAYE	S.E.S.E.A.	40,0	34	0,06	0,030	100,0
CHEMY	S.E.S.E.A.	17,0	52	0,40	0,020	100,0
CHERENG	S.E.S.E.A.	24,0	43	0,25	0,020	100,0
CHOISIES	S.E.S.E.A.	33,0	38	0,09	0,140	100,0
CLAIRFAYTS	S.E.S.E.A.	33,0	36	0,11	0,190	96,8
CLARY	MAIRIE DE CLARY	38,0	34	0,10	0,120	90,0
COBRIEUX	S.E.S.E.A.	0,0	21	1,02	0,003	100,0
COLLERET	S.E.S.E.A.	33,0	38	0,09	0,140	100,0
COMINES	SOCIETE DES EAUX DU NORD	20,0	34	0,24	0,170	100,0
CONDE SUR L'ESCAUT	SOCIETE EAU ET FORCE	5,0	72	0,36	0,000	100,0
COUDEKERQUE	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
COUDEKERQUE BRANCHE	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
COURCHELETTES	SOCIETE DES EAUX DE DOUAI	26,0	40	0,24	0,040	100,0
COUSOLRE	S.E.S.E.A.	33,0	38	0,09	0,140	100,0
COUTICHES	S.E.S.E.A.	1,0	27	0,95	0,003	100,0
CRAYWICK	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
CRESPIN	SOCIETE EAU ET FORCE	7,0	54	0,29	0,010	100,0
CREVECOEUR SUR L'ESCAUT	S.E.S.E.A.	50,0	35	0,18	0,090	100,0
CREVECOEUR SUR L'ESCAUT	S.E.S.E.A.	37,0	35	0,13	0,020	100,0
CROCHTE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
CROIX	SOCIETE DES EAUX DU NORD	11,0	36	0,77	0,100	100,0
CROIX CALUYAU	S.E.S.E.A.	39,0	32	0,10	0,020	100,0
CUINCY	S.E.S.E.A.	17,0	39	0,21	0,020	100,0
CURGIES	S.E.S.E.A.	4,0	26	0,13	0,020	100,0
CUVILLERS	MAIRIE DE CUVILLERS	30,0	36	0,19	0,040	100,0
CYSOING	S.E.S.E.A.	0,0	21	1,02	0,003	100,0
DAMOUSIES	S.E.S.E.A.	33,0	38	0,09	0,140	100,0
DECHY	S.A.D.E.	2,0	36	0,36	0,020	100,0
DEHERIES	S.E.S.E.A.	54,0	32	0,10	0,050	100,0
DENAIN	MAIRIE DE DENAIN	45,0	43	0,21	0,270	100,0
DEULEMONT	S.E.S.E.A.	16,0	54	0,46	0,050	100,0
DIMECHAUX	S.E.S.E.A.	33,0	36	0,11	0,190	96,8
DIMONT	S.E.S.E.A.	33,0	36	0,11	0,190	96,8
DOIGNIES	C.C. DE L'ENCLAVES	37,0	38	0,16	0,030	100,0
DOMPIERRE SUR HELPE	S.E.S.E.A.	27,0	35	0,11	0,140	100,0
DON	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
DOUAI	SOCIETE DES EAUX DE DOUAI	25,0	40	0,24	0,040	100,0
DOUCHY LES MINES	S.E.S.E.A.	36,0	38	0,17	0,050	100,0
DOURLERS	S.E.S.E.A.	26,0	37	0,09	0,190	100,0

Département du Nord - Qualité des eaux distribuées en 2002 par commune

Commune	Exploitant	Nitrates mg/l	Dureté °F	Fluor mg/l	Pesticides µg/l	Bactériologie %
DRINCHAM	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
DUNKERQUE	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
EBBLINGHEM	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
ECAILLON	S.A.D.E.	0,0	37	0,04	0,002	100,0
ECCLES	S.E.S.E.A.	33,0	38	0,09	0,140	100,0
ECLAIBES	S.E.S.E.A.	33,0	38	0,09	0,140	100,0
ECUELIN	S.E.S.E.A.	26,0	37	0,09	0,190	100,0
ECKE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
ELESMES	S.E.S.E.A.	44,0	34	0,10	0,180	100,0
ELINCOURT	SOCIETE EAU ET FORCE	36,0	35	0,10	0,040	100,0
EMERCHICOURT	S.E.S.E.A.	15,0	39	0,23	0,010	100,0
EMMERIN	S.E.S.E.A.	18,0	53	0,42	0,020	100,0
ENGLEFONTAINE	S.E.S.E.A.	2,0	31	0,17	0,000	100,0
ENGLOS	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
ENNETIERES EN WEPPE	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
ENNEVELIN	S.E.S.E.A.	1,0	31	0,39	0,000	100,0
EPPE SAUVAGE	S.E.S.E.A.	15,0	30	0,09	0,040	89,7
ERCHIN	S.E.S.E.A.	15,0	39	0,23	0,010	100,0
ERINGHEM	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
ERQUINGHEM LE SEC	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
ERQUINGHEM LYS	S.E.S.E.A.	11,0	46	0,42	0,050	100,0
ERRE	S.E.S.E.A.	4,0	47	0,41	0,008	100,0
ESCARMAIN	S.E.S.E.A.	38,0	41	0,16	0,020	100,0
ESCAUDAIN	S.E.S.E.A.	46,0	43	0,17	0,040	100,0
ESCAUDOEUVRES	S.E.S.E.A.	35,0	37	0,18	0,040	100,0
ESCAUTPONT	SOCIETE EAU ET FORCE	5,0	72	0,36	0,000	100,0
ESCOBECQUES	S.E.S.E.A.	18,0	53	0,42	0,020	100,0
ESNES	S.E.S.E.A.	45,0	35	0,11	0,140	100,0
ESQUELBECQ	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
ESQUERCHIN	S.E.S.E.A.	17,0	39	0,21	0,020	100,0
ESTAIRES	S.E.S.E.A.	11,0	46	0,42	0,050	100,0
ESTOURMEL	S.E.S.E.A.	35,0	37	0,18	0,040	100,0
ESTREES	S.E.S.E.A.	13,0	42	0,22	0,000	100,0
ESTREUX	S.E.S.E.A.	4,0	26	0,13	0,020	100,0
ESWARS	S.E.S.E.A.	15,0	31	0,18	0,120	100,0
ETH	S.E.S.E.A.	33,0	39	0,14	0,070	100,0
ETROEUNGT	S.E.S.E.A.	31,0	24	0,11	0,150	100,0
ETRUN	S.E.S.E.A.	15,0	31	0,18	0,120	100,0
FACHES THUMESNIL	SOCIETE DES EAUX DU NORD	21,0	43	0,27	0,020	100,0
FACHES THUMESNIL	SOCIETE DES EAUX DU NORD	16,0	42	0,45	0,020	100,0
FAMARS	SOCIETE EAU ET FORCE	20,0	43	0,19	0,060	100,0
FAUMONT	S.E.S.E.A.	1,0	31	0,39	0,000	100,0
FECHAIN	S.E.S.E.A.	32,0	31	0,21	0,070	100,0
FEIGNIES	SOCIETE EAU ET FORCE	35,0	38	0,11	0,130	94,6
FELLERIES	S.E.S.E.A.	33,0	36	0,11	0,190	96,8
FENAIN	S.E.S.E.A.	4,0	47	0,41	0,008	100,0
FERIN	S.E.S.E.A.	15,0	39	0,23	0,010	100,0
FERON	S.E.S.E.A.	15,0	30	0,09	0,040	89,7
FERRIERE LA GRANDE	SOCIETE EAU ET FORCE	35,0	37	0,08	0,070	100,0
FERRIERE LA PETITE	S.E.S.E.A.	33,0	38	0,09	0,140	100,0
FLAUMONT WAUDRECHIES	S.E.S.E.A.	27,0	35	0,11	0,140	100,0
FLERS EN ESCREBIEUX	SOCIETE DES EAUX DU NORD	24,0	43	0,25	0,020	100,0
FLESQUIERES	MAIRIE DE FLESQUIERES	39,0	36	0,15	0,100	100,0
FLETRE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
FLINES LES MORTAGNE	S.E.S.E.A.	40,0	34	0,06	0,030	100,0
FLINES LEZ RACHES	S.E.S.E.A.	1,0	31	0,39	0,000	100,0
FLOURSIES	S.E.S.E.A.	26,0	37	0,09	0,190	100,0
FLOYON	S.E.S.E.A.	31,0	24	0,11	0,150	100,0
FONTAINE AU BOIS	S.E.S.E.A.	24,0	27	0,12	0,020	100,0

Département du Nord - Qualité des eaux distribuées en 2002 par commune

Commune	Exploitant	Nitrates mg/l	Dureté °F	Fluor mg/l	Pesticides µg/l	Bactériologie %
FONTAINE AU PIRE	MAIRIE DE FONTAINE AU PIRE	36,0	37	0,13	0,060	100,0
FONTAINE NOTRE DAME	S.E.S.E.A.	22,0	36	0,22	0,000	100,0
FOREST EN CAMBRESIS	S.E.S.E.A.	39,0	32	0,10	0,020	100,0
FOREST SUR MARQUE	SOCIETE DES EAUX DU NORD	17,0	37	0,33	0,100	100,0
FORT MARDYCK	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
FOURMIES	SOCIETE EAU ET FORCE	6,0	32	0,14	0,050	100,0
FOURNES EN WEPPE	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
FRASNOY	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
FRELINGHIEN	S.E.S.E.A.	16,0	54	0,46	0,050	100,0
FRESNES SUR ESCAUT	SOCIETE EAU ET FORCE	5,0	72	0,36	0,000	100,0
FRESSAIN	SOCIETE DES EAUX DE DOUAI	35,0	34	0,20	0,000	100,0
FRESSIES	S.E.S.E.A.	32,0	31	0,21	0,070	100,0
FRETIN	SOCIETE DES EAUX DU NORD	21,0	43	0,27	0,020	100,0
FROMELLES	S.E.S.E.A.	3,0	44	0,62	0,000	100,0
GENECH	S.E.S.E.A.	0,0	21	1,02	0,003	100,0
GHISSIGNIES	S.E.S.E.A.	35,0	35	0,15	0,020	100,0
GHYVELDE	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
GLAGEON	S.E.S.E.A.	15,0	30	0,09	0,040	89,7
GODEWAERSVELDE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
GOEULZIN	S.E.S.E.A.	15,0	39	0,23	0,010	100,0
GOGNIES CHAUSSEE	S.E.S.E.A.	44,0	34	0,10	0,180	100,0
GOMMEGNIES	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
GONDECOURT	S.E.S.E.A.	17,0	52	0,40	0,020	100,0
GONNELIEU	S.E.S.E.A.	33,0	35	0,13	0,080	100,0
GOUZEACOURT	S.E.S.E.A.	32,0	32	0,12	0,050	100,0
GRAND FAYT	S.E.S.E.A.	27,0	26	0,09	0,110	100,0
GRAND FORT PHILIPPE	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
GRANDE SYNTHÉ	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
GRAVELINES	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
GRUSON	SOCIETE DES EAUX DU NORD	21,0	43	0,27	0,020	100,0
GUESNAIN	S.E.S.E.A.	15,0	39	0,23	0,010	100,0
GUSSIGNIES	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
HALLENNES LEZ HAUBOURDIN	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
HALLUIN	SOCIETE DES EAUX DU NORD	19,0	29	0,63	0,100	100,0
HAMEL	S.E.S.E.A.	13,0	42	0,22	0,000	100,0
HANTAY	S.E.S.E.A.	3,0	44	0,62	0,000	100,0
HARDIFORT	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
HARGNIES	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
HASNON	SOCIETE EAU ET FORCE	0,0	38	0,59	0,060	100,0
HASPRES	S.E.S.E.A.	36,0	38	0,17	0,050	100,0
HASPRES	S.E.S.E.A.	38,0	41	0,17	0,030	100,0
HAUBOURDIN	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
HAUCOURT EN CAMBRESIS	S.E.S.E.A.	45,0	35	0,11	0,140	100,0
HAULCHIN	S.E.S.E.A.	36,0	38	0,17	0,050	100,0
HAUSSY	S.E.S.E.A.	38,0	41	0,17	0,030	100,0
HAUT LIEU	S.E.S.E.A.	27,0	35	0,11	0,140	100,0
HAUTMONT	SOCIETE EAU ET FORCE	35,0	38	0,11	0,130	94,6
HAUTMONT	SOCIETE EAU ET FORCE	43,0	36	0,11	0,100	100,0
HAVELUY	S.E.S.E.A.	3,0	45	0,41	0,008	100,0
HAVERSKERQUE	S.E.S.E.A.	11,0	46	0,42	0,050	100,0
HAYNECOURT	MAIRIE DE HAYNECOURT	34,0	34	0,18	0,180	100,0
HAZEBROUCK	MAIRIE DE HAZEBROUCK	17,0	26	0,87	0,010	100,0
HECQ	S.E.S.E.A.	2,0	31	0,17	0,000	100,0
HELESMES	S.E.S.E.A.	4,0	47	0,41	0,008	100,0
HEM	SOCIETE DES EAUX DU NORD	17,0	37	0,33	0,100	100,0
HEM LENGLET	S.E.S.E.A.	32,0	31	0,21	0,070	100,0
HERGNIES	SOCIETE EAU ET FORCE	5,0	72	0,36	0,000	100,0
HERIN	SOCIETE EAU ET FORCE	20,0	43	0,19	0,060	100,0
HERLIES	S.E.S.E.A.	3,0	44	0,62	0,000	100,0

Département du Nord - Qualité des eaux distribuées en 2002 par commune

Commune	Exploitant	Nitrates mg/l	Dureté °F	Fluor mg/l	Pesticides µg/l	Bactériologie %
HERRIN	S.E.S.E.A.	17,0	52	0,40	0,020	100,0
HERZEELE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
HESTRUD	S.E.S.E.A.	33,0	36	0,11	0,190	96,8
HOLQUE	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
HON HERGIES	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
HONDEGHEM	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
HONDSCHOOTE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
HONNECHY	S.I. D'HONNECHY - MAUROIS	27,0	32	0,10	0,040	100,0
HONNECOURT SUR ESCAUT	S.E.S.E.A.	32,0	34	0,17	0,110	100,0
HORDAIN	S.E.S.E.A.	15,0	31	0,18	0,120	100,0
HORNAING	S.E.S.E.A.	4,0	47	0,41	0,008	100,0
HOUDAIN LEZ BAVAY	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
HOUPLIN ANCOISNE	S.E.S.E.A.	18,0	53	0,42	0,020	100,0
HOUPLINES	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
HOUTKERQUE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
HOYMILLE	S.E.S.E.A.	22,0	36	0,28	0,020	100,0
HOYMILLE	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
ILLIES	S.E.S.E.A.	3,0	44	0,62	0,000	100,0
INCHY	S.I. DE BEAUMONT EN CAMBRESIS,INCHY	42,0	38	0,17	1,000	90,0
IWUY	S.E.S.E.A.	15,0	31	0,18	0,120	100,0
JENLAIN	S.E.S.E.A.	33,0	39	0,14	0,070	100,0
JEUMONT	SOCIETE EAU ET FORCE	27,0	29	0,13	0,070	100,0
JOLIMETZ	S.E.S.E.A.	4,0	26	0,13	0,020	100,0
KILLEM	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
LA BASSEE	SIDEN	16,0	47	0,33	0,020	95,7
LA CHAPELLE D'ARMENTIERES	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
LA FLAMENGRIE	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
LA GORGUE	S.E.S.E.A.	11,0	46	0,42	0,050	100,0
LA GROISE	S.E.S.E.A.	35,0	21	0,09	0,150	100,0
LA LONGUEVILLE	SOCIETE EAU ET FORCE	35,0	38	0,11	0,130	94,1
LA MADELEINE	SOCIETE DES EAUX DU NORD	20,0	34	0,24	0,170	100,0
LA NEUVILLE	S.E.S.E.A.	24,0	43	0,25	0,020	100,0
LA SENTINELLE	SOCIETE EAU ET FORCE	20,0	43	0,19	0,060	100,0
LALLAING	S.E.S.E.A.	0,0	37	0,04	0,002	100,0
LALLAING	S.E.S.E.A.	0,0	38	0,69	0,000	100,0
LAMBERSART	SOCIETE DES EAUX DU NORD	16,0	54	0,46	0,050	100,0
LAMBRES LEZ DOUAI	S.E.S.E.A.	17,0	39	0,21	0,020	100,0
LANDAS	S.E.S.E.A.	2,0	34	1,24	0,000	100,0
LANDRECIES	S.E.S.E.A.	33,0	27	0,13	0,120	100,0
LANNOY	SOCIETE DES EAUX DU NORD	17,0	37	0,33	0,100	100,0
LAROULLIES	S.E.S.E.A.	31,0	24	0,11	0,150	100,0
LAUWIN-PLANQUE	S.E.S.E.A.	17,0	39	0,21	0,020	100,0
LE DOULIEU	S.E.S.E.A.	11,0	46	0,42	0,050	100,0
LE CATEAU CAMBRESIS	S.E.S.E.A.	37,0	35	0,14	0,040	100,0
LE FAVRIL	S.E.S.E.A.	35,0	21	0,09	0,150	100,0
LE MAISNIL	S.E.S.E.A.	3,0	44	0,62	0,000	100,0
LE QUESNOY	S.E.S.E.A.	20,0	29	0,12	0,090	100,0
LECELLES	S.E.S.E.A.	2,0	34	1,24	0,000	100,0
LECLUSE	S.E.S.E.A.	13,0	42	0,22	0,000	100,0
LEDERZEELE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
LEDRINGHEM	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
LEERS	SOCIETE DES EAUX DU NORD	17,0	37	0,33	0,100	100,0
LEFFRINCKOUCKE	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
LES MOERES	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
LES RUES DES VIGNES	S.A.D.E.	37,0	35	0,21	0,100	100,0
LESDAIN	S.E.S.E.A.	50,0	35	0,18	0,090	100,0
LESQUIN	SOCIETE DES EAUX DU NORD	21,0	43	0,27	0,020	100,0
LESQUIN	SOCIETE DES EAUX DU NORD	16,0	42	0,45	0,020	100,0
LEVAL	S.E.S.E.A.	17,0	31	0,10	0,080	100,0

Département du Nord - Qualité des eaux distribuées en 2002 par commune

Commune	Exploitant	Nitrates mg/l	Dureté °F	Fluor mg/l	Pesticides µg/l	Bactériologie %
LEVAL	SOCIETE EAU ET FORCE	28,0	40	0,11	0,090	100,0
LEWARDE	S.E.S.E.A.	15,0	39	0,23	0,010	100,0
LEZ FONTAINE	S.E.S.E.A.	33,0	36	0,11	0,190	96,8
LEZENNES	SOCIETE DES EAUX DU NORD	21,0	43	0,27	0,020	100,0
LIESSIES	S.E.S.E.A.	33,0	36	0,11	0,190	96,8
LIEU SAINT AMAND	S.E.S.E.A.	15,0	31	0,18	0,120	100,0
LIGNY EN CAMBRESIS	MAIRIE DE LIGNY EN CAMBRESIS	36,0	30	0,12	0,040	100,0
LILLE	SOCIETE DES EAUX DU NORD	27,0	52	0,41	0,110	100,0
LIMONT FONTAINE	SOCIETE EAU ET FORCE	43,0	36	0,11	0,100	100,0
LINSELLES	SOCIETE DES EAUX DU NORD	20,0	34	0,24	0,170	100,0
LOCQUIGNOL	S.E.S.E.A.	17,0	31	0,10	0,080	100,0
LOFFRE	S.E.S.E.A.	15,0	39	0,23	0,010	100,0
LOMME	SOCIETE DES EAUX DU NORD	16,0	54	0,46	0,050	100,0
LOMPRET	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
LOOBERGHE	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
LOON PLAGE	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
LOOS	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
LOURCHES	S.E.S.E.A.	46,0	43	0,17	0,040	100,0
LOUVIGNIES QUESNOY	S.E.S.E.A.	35,0	35	0,15	0,020	100,0
LOUVIL	S.E.S.E.A.	0,0	21	1,02	0,003	100,0
LOUVROIL	SOCIETE EAU ET FORCE	43,0	36	0,11	0,100	100,0
LYNDE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
LYS LEZ LANNOY	SOCIETE DES EAUX DU NORD	17,0	37	0,33	0,100	100,0
MAING	S.E.S.E.A.	47,0	43	0,17	0,000	100,0
MAIRIEUX	S.E.S.E.A.	44,0	34	0,10	0,180	100,0
MALINCOURT	MAIRIE DE MALINCOURT	45,0	34	0,10	0,060	100,0
MARBAIX	S.E.S.E.A.	17,0	31	0,10	0,080	100,0
MARCHIENNES	S.E.S.E.A.	1,0	47	0,75	0,000	95,2
MARCOING	SOCIETE DES EAUX DE CAMBRAI	40,0	33	0,14	0,030	100,0
MARCQ EN BAROEUL	SOCIETE DES EAUX DU NORD	20,0	34	0,24	0,170	100,0
MARCQ EN OSTREVENT	S.E.S.E.A.	32,0	31	0,21	0,070	100,0
MARESCHES	S.E.S.E.A.	38,0	41	0,16	0,020	100,0
MARESCHES	S.E.S.E.A.	4,0	26	0,13	0,020	100,0
MARETZ	S.E.S.E.A.	40,0	36	0,13	0,190	100,0
MARLY	SOCIETE EAU ET FORCE	20,0	43	0,19	0,060	100,0
MAROILLES	S.E.S.E.A.	17,0	31	0,10	0,080	100,0
MARPENT	SOCIETE EAU ET FORCE	27,0	29	0,13	0,070	100,0
MARQUETTE EN OSTREVANT	S.E.S.E.A.	20,0	29	0,19	0,030	100,0
MARQUETTE LEZ LILLE	SOCIETE DES EAUX DU NORD	20,0	34	0,24	0,170	100,0
MARQUILLIES	S.E.S.E.A.	3,0	44	0,62	0,000	100,0
MASNIERES	S.E.S.E.A.	32,0	33	0,20	0,050	100,0
MASNY	S.A.D.E.	0,0	37	0,04	0,002	100,0
MASTAING	S.E.S.E.A.	41,0	41	0,14	0,100	100,0
MAUBEUGE	SOCIETE EAU ET FORCE	35,0	38	0,11	0,130	94,6
MAUBEUGE	SOCIETE EAU ET FORCE	35,0	37	0,08	0,070	100,0
MAULDE	S.E.S.E.A.	40,0	34	0,06	0,030	100,0
MAUROIS	S.I. D'HONNECHY - MAUROIS	27,0	32	0,10	0,040	100,0
MAZINGHIEN	S.E.S.E.A.	38,0	25	0,10	0,030	100,0
MECQUIGNIES	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
MERCKEGHEM	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
MERCKEGHEM	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,030	100,0
MERIGNIES	S.E.S.E.A.	1,0	31	0,39	0,000	100,0
MERRIS	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
MERVILLE	S.E.S.E.A.	11,0	46	0,42	0,050	100,0
METEREN	SIDEN	22,0	36	0,28	0,020	100,0
MILLAM	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
MILLONFOSSE	S.E.S.E.A.	2,0	34	1,24	0,000	100,0
MOEUVRES	C.C. DE L'ENCLAVES	37,0	38	0,16	0,030	100,0
MONCEAU SAINT WAAST	SOCIETE EAU ET FORCE	28,0	40	0,11	0,090	100,0

Département du Nord - Qualité des eaux distribuées en 2002 par commune

Commune	Exploitant	Nitrates mg/l	Dureté °F	Fluor mg/l	Pesticides µg/l	Bactériologie %
MONCHAUX SUR ECAILLON	S.E.S.E.A.	47,0	43	0,17	0,000	100,0
MONCHEAUX	S.E.S.E.A.	1,0	31	0,39	0,000	100,0
MONCHECOURT	S.A.D.E.	0,0	46	0,29	0,010	93,8
MONS EN BAROEUL	SOCIETE DES EAUX DU NORD	17,0	37	0,33	0,100	100,0
MONS EN PEVELE	S.E.S.E.A.	1,0	31	0,39	0,000	100,0
MONTAY	MAIRIE DE MONTAY	39,0	36	0,18	0,270	100,0
MONTIGNY EN CAMBRESIS	S.E.S.E.A.	20,0	30	0,18	0,150	90,0
MONTIGNY EN OSTREVENT	S.A.D.E.	0,0	37	0,04	0,002	100,0
MONTIGNY EN OSTREVENT	S.E.S.E.A.	0,0	38	0,69	0,000	100,0
MONTRECOURT	S.E.S.E.A.	38,0	41	0,17	0,030	100,0
MORBECQUE	SOCIETE DES EAUX DU NORD	17,0	26	0,87	0,010	100,0
MORTAGNE DU NORD	S.E.S.E.A.	40,0	34	0,06	0,030	100,0
MOUCHIN	S.E.S.E.A.	0,0	21	1,02	0,003	100,0
MOUSTIER EN FAGNE	S.E.S.E.A.	15,0	30	0,09	0,040	89,7
MOUVAUX	SOCIETE DES EAUX DU NORD	20,0	34	0,24	0,170	100,0
NAVES	S.E.S.E.A.	35,0	37	0,18	0,040	100,0
NEUF BERQUIN	S.E.S.E.A.	11,0	46	0,42	0,050	100,0
NEUF MESNIL	SOCIETE EAU ET FORCE	35,0	38	0,11	0,130	94,6
NEUVILLE EN AVESNOIS	S.E.S.E.A.	37,0	36	0,12	0,050	100,0
NEUVILLE EN FERRAIN	SOCIETE DES EAUX DU NORD	20,0	34	0,24	0,170	100,0
NEUVILLE SAINT REMY	SOCIETE DES EAUX DE CAMBRAI	37,0	33	0,15	0,050	100,0
NEUVILLE SUR ESCAUT	MAIRIE DE NEUVILLE SUR ESCAUT	36,0	43	0,20	0,000	90,9
NEUVILLY	S.E.S.E.A.	44,0	36	0,20	0,270	100,0
NIEPPE	S.E.S.E.A.	11,0	46	0,42	0,050	100,0
NIERGNIES	S.E.S.E.A.	30,0	34	0,15	0,020	100,0
NIEURLET	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
NIVELLE	S.E.S.E.A.	40,0	34	0,06	0,030	100,0
NOMAIN	S.E.S.E.A.	1,0	27	0,95	0,003	100,0
NOORDPEENE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
NOYELLES LES SECLIN	S.E.S.E.A.	18,0	53	0,42	0,020	100,0
NOYELLES SUR ESCAUT	S.E.S.E.A.	40,0	33	0,14	0,030	100,0
NOYELLES SUR SAMBRE	S.E.S.E.A.	17,0	31	0,10	0,080	100,0
NOYELLES SUR SELLE	S.E.S.E.A.	36,0	38	0,17	0,050	100,0
OBIES	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
OBRECHIES	S.E.S.E.A.	33,0	38	0,09	0,140	100,0
OCHEZEELE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
ODOMEZ	S.E.S.E.A.	40,0	34	0,06	0,030	100,0
OHAIN	S.E.S.E.A.	15,0	30	0,09	0,040	89,7
OISY	S.E.S.E.A.	3,0	45	0,41	0,008	100,0
ONNAING	SOCIETE EAU ET FORCE	7,0	54	0,29	0,010	100,0
OOST CAPPEL	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
ORCHIES	S.E.S.E.A.	0,0	11	1,66	0,003	100,0
ORS	S.E.S.E.A.	35,0	21	0,09	0,150	100,0
ORSINVAL	S.E.S.E.A.	4,0	26	0,13	0,020	100,0
OSTRICOURT	SOCIETE DES EAUX DU NORD	24,0	43	0,25	0,020	100,0
OUDEZEELE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
OXELAERE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
PAILLENCOURT	S.E.S.E.A.	15,0	31	0,18	0,120	100,0
PECQUENCOURT	S.E.S.E.A.	0,0	38	0,69	0,000	100,0
PERENCHIES	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
PERONNE EN MELANTOIS	S.E.S.E.A.	24,0	43	0,25	0,020	100,0
PETIT FAYT	S.E.S.E.A.	27,0	26	0,09	0,110	100,0
PETITE FORET	SOCIETE EAU ET FORCE	5,0	53	0,27	0,003	100,0
PHALEMPIN	SOCIETE DES EAUX DU NORD	24,0	43	0,25	0,020	100,0
PITGAM	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
POIX DU NORD	MAIRIE DE POIX DU NORD	27,0	38	0,13	0,070	100,0
POMMEREUIL	S.E.S.E.A.	21,0	26	0,10	0,000	100,0
PONT A MARCQ	SOCIETE DES EAUX DU NORD	24,0	43	0,25	0,020	100,0
PONT SUR SAMBRE	SOCIETE EAU ET FORCE	28,0	40	0,11	0,090	100,0

Département du Nord - Qualité des eaux distribuées en 2002 par commune

Commune	Exploitant	Nitrates mg/l	Dureté °F	Fluor mg/l	Pesticides µg/l	Bactériologie %
POTELLE	S.E.S.E.A.	4,0	26	0,13	0,020	100,0
PRADELLES	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
PREMESQUES	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
PRESEAU	S.E.S.E.A.	4,0	26	0,13	0,020	100,0
PREUX AU BOIS	S.E.S.E.A.	17,0	26	0,12	0,200	100,0
PREUX AU SART	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
PRISCHES	S.E.S.E.A.	35,0	21	0,09	0,150	100,0
PROUVY	SOCIETE EAU ET FORCE	33,0	41	0,19	0,060	100,0
PROVILLE	S.E.S.E.A.	37,0	33	0,15	0,030	100,0
PROVIN	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	53	0,42	0,020	100,0
QUAEDYPRE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
QUAEDYPRE	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,030	100,0
QUAROUBLE	SOCIETE EAU ET FORCE	7,0	54	0,29	0,010	100,0
QUERENAING	S.E.S.E.A.	38,0	41	0,16	0,020	100,0
QUESNOY SUR DEULE	SOCIETE DES EAUX DU NORD	20,0	34	0,24	0,170	100,0
QUIVELON	S.E.S.E.A.	33,0	38	0,09	0,140	100,0
QUIEVRECHAIN	SIDEN	40,0	45	0,15	0,000	100,0
QUIEVY	S.E.S.E.A.	15,0	31	0,18	0,120	100,0
RACHES	S.E.S.E.A.	1,0	31	0,39	0,000	100,0
RADINGHEM EN WEPPE	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	53	0,42	0,020	100,0
RAILLENCOURT SAINTE OLLE	SOCIETE DES EAUX DE CAMBRAI	37,0	33	0,15	0,050	100,0
RAIMBEAUCOURT	S.E.S.E.A.	1,0	31	0,39	0,000	100,0
RAINSARS	S.E.S.E.A.	27,0	35	0,11	0,140	100,0
RAISMES	SOCIETE EAU ET FORCE	1,0	44	0,72	0,000	100,0
RAISMES	SOCIETE EAU ET FORCE	0,0	38	0,59	0,006	100,0
RAISMES	SOCIETE EAU ET FORCE	4,0	53	0,27	0,003	100,0
RAMILLIES	S.E.S.E.A.	35,0	37	0,18	0,040	100,0
RAMOUSIES	S.E.S.E.A.	33,0	36	0,11	0,190	96,8
RAUCOURT AU BOIS	S.E.S.E.A.	2,0	31	0,17	0,000	100,0
RECQUIGNIES	SOCIETE EAU ET FORCE	35,0	37	0,08	0,070	100,0
REJET DE BEAULIEU	S.E.S.E.A.	38,0	25	0,10	0,030	100,0
REnescure	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
REUMONT	S.E.S.E.A.	27,0	32	0,10	0,040	100,0
REXPOEDE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
RIBECOURT LA TOUR	MAIRIE DE RIBECOURT LA TOUR	44,0	36	0,15	0,050	100,0
RIEULAY	S.E.S.E.A.	0,0	38	0,69	0,000	100,0
RIEUX EN CAMBRESIS	S.E.S.E.A.	15,0	31	0,18	0,120	100,0
ROBERSART	S.E.S.E.A.	24,0	27	0,12	0,020	100,0
ROEULX	S.E.S.E.A.	41,0	41	0,14	0,100	100,0
ROMBIES ET MARCHIPONT	S.E.S.E.A.	33,0	39	0,14	0,070	100,0
ROMERIES	S.E.S.E.A.	37,0	36	0,12	0,050	100,0
RONCHIN	SOCIETE DES EAUX DU NORD	21,0	43	0,27	0,020	100,0
RONCHIN	SOCIETE DES EAUX DU NORD	16,0	42	0,45	0,020	100,0
RONCQ	SOCIETE DES EAUX DU NORD	19,0	29	0,63	0,100	100,0
ROOST WARENDIN	S.E.S.E.A.	1,0	31	0,39	0,000	100,0
ROSLT	S.E.S.E.A.	2,0	34	1,24	0,000	100,0
ROUBAIX	SOCIETE DES EAUX DU NORD	11,0	36	0,77	0,100	100,0
ROUCOURT	S.E.S.E.A.	15,0	39	0,23	0,010	100,0
ROUSIES	SOCIETE EAU ET FORCE	35,0	37	0,08	0,070	100,0
ROUVIGNIES	S.E.S.E.A.	36,0	38	0,17	0,050	100,0
RUBROUCK	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
RUESNES	S.E.S.E.A.	35,0	35	0,15	0,020	100,0
RUMEGIES	S.E.S.E.A.	2,0	34	1,24	0,000	100,0
RUMILLY EN CAMBRESIS	MAIRIE DE RUMILLY EN CAMBRESIS	37,0	35	0,13	0,020	100,0
SAILLY LEZ CAMBRAI	MAIRIE DE SAILLY LEZ CAMBRAI	34,0	38	0,19	0,000	100,0
SAILLY LEZ LANNOY	S.E.S.E.A.	24,0	43	0,25	0,020	100,0
SAINGHIN EN MELANTOIS	S.E.S.E.A.	24,0	43	0,25	0,020	100,0
SAINGHIN EN WEPPE	SIDEN	0,0	43	0,80	0,000	100,0
SAINS DU NORD	S.E.S.E.A.	27,0	35	0,11	0,140	100,0

Département du Nord - Qualité des eaux distribuées en 2002 par commune

Commune	Exploitant	Nitrates mg/l	Dureté °F	Fluor mg/l	Pesticides µg/l	Bactériologie %
SAINT AMAND LES EAUX	SOCIETE EAU ET FORCE	1,0	34	0,95	0,300	100,0
SAINT ANDRE LEZ LILLE	SOCIETE DES EAUX DU NORD	20,0	34	0,24	0,170	100,0
SAINT AUBERT	MAIRIE DE SAINT AUBERT	39,0	41	0,18	0,000	100,0
SAINT AUBIN	S.E.S.E.A.	26,0	37	0,09	0,190	100,0
SAINT AYBERT	S.E.S.E.A.	0,0	35	1,10	0,000	100,0
SAINT BENIN	MAIRIE DE SAINT BENIN	33,0	31	0,17	0,140	87,5
SAINT GEORGES SUR L'AA	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
SAINT HILAIRE LEZ CAMBRAI	S.E.S.E.A.	15,0	31	0,18	0,120	100,0
SAINT HILAIRE SUR HELPE	S.E.S.E.A.	27,0	35	0,11	0,140	100,0
SAINT JANS CAPPEL	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
SAINT MARTIN SUR ECAILLON	S.E.S.E.A.	38,0	41	0,16	0,020	100,0
SAINT MOMELIN	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
SAINT PIERRE BROUCK	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,030	100,0
SAINT POL SUR MER	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
SAINT PYTHON	S.E.S.E.A.	35,0	37	0,18	0,030	100,0
SAINT REMY CHAUSSEE	S.E.S.E.A.	27,0	35	0,11	0,140	100,0
SAINT REMY DU NORD	SOCIETE EAU ET FORCE	35,0	38	0,11	0,130	94,6
SAINT SAULVE	SOCIETE EAU ET FORCE	7,0	54	0,29	0,010	100,0
SAINT SOUPLET	S.E.S.E.A.	11,0	29	0,20	0,000	100,0
SAINT SYLVESTRE CAPPEL	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
SAINT VAAST EN CAMBRESIS	S.E.S.E.A.	43,0	41	0,19	0,010	100,0
SAINT WAAST LA VALLEE	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
SAINTE MARIE CAPPEL	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
SALESCHES	S.E.S.E.A.	37,0	36	0,12	0,050	100,0
SALOME	S.E.S.E.A.	3,0	44	0,62	0,000	100,0
SAMEON	S.E.S.E.A.	2,0	34	1,24	0,000	100,0
SANCOURT	S.E.S.E.A.	22,0	36	0,19	0,000	100,0
SANTES	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
SARS ET ROSIERES	S.E.S.E.A.	2,0	34	1,24	0,000	100,0
SARS POTERIES	S.E.S.E.A.	33,0	36	0,11	0,190	96,8
SASSEGNIES	S.E.S.E.A.	17,0	31	0,10	0,080	100,0
SAULTAIN	S.E.S.E.A.	4,0	26	0,13	0,020	100,0
SAULZOIR	S.E.S.E.A.	38,0	41	0,17	0,030	100,0
SEBOURG	S.E.S.E.A.	33,0	39	0,14	0,070	100,0
SECLIN	SOCIETE DES EAUX DU NORD	21,0	43	0,27	0,020	100,0
SEMERIES	S.E.S.E.A.	27,0	35	0,11	0,140	100,0
SEMERIES	S.E.S.E.A.	33,0	36	0,11	0,190	96,8
SEMOUSIES	S.E.S.E.A.	26,0	37	0,09	0,190	100,0
SEPMERIES	S.E.S.E.A.	38,0	41	0,16	0,020	100,0
SEQUEDIN	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
SERANVILLERS FORENVILLE	MAIRIE DE SERANVILLERS FORENVILLE	35,0	33	0,13	0,010	83,3
SERCUS	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
SIN LE NOBLE	S.A.D.E.	2,0	36	0,36	0,020	100,0
SOCX	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
SOCX	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,030	100,0
SOLESMES	MAIRIE DE SOLESMES	34,0	37	0,18	0,030	100,0
SOLRE LE CHATEAU	S.E.S.E.A.	33,0	36	0,11	0,190	96,8
SOLRINNES	S.E.S.E.A.	33,0	38	0,09	0,140	100,0
SOMAIN	S.A.D.E.	21,0	55	0,34	0,001	100,0
SOMMAING	S.E.S.E.A.	38,0	41	0,16	0,020	100,0
SPYCKER	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,030	100,0
STAPLE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
STEENBECQUE	S.E.S.E.A.	17,0	26	0,87	0,010	100,0
STEENE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
STEENE	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,030	100,0
STEENVOORDE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
STEENWERCK	S.E.S.E.A.	11,0	46	0,42	0,050	100,0
STRAZEELE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
TAISNIERES EN THIERACHE	S.E.S.E.A.	17,0	31	0,10	0,080	100,0

Département du Nord - Qualité des eaux distribuées en 2002 par commune

Commune	Exploitant	Nitrates mg/l	Dureté °F	Fluor mg/l	Pesticides µg/l	Bactériologie %
TAISNIERES SUR HON	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
TEMPLEMARS	SOCIETE DES EAUX DU NORD	21,0	43	0,27	0,020	100,0
TEMPLEUVE	S.E.S.E.A.	1,0	31	0,39	0,000	100,0
TERDEGHEM	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
TETEGHEM	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
THIANT	SOCIETE EAU ET FORCE	20,0	43	0,19	0,060	100,0
THIENNES	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
THIVENCELLE	S.E.S.E.A.	0,0	35	1,10	0,000	100,0
THUMERIES	SOCIETE DES EAUX DU NORD	24,0	43	0,25	0,020	100,0
THUN LEVEQUE	S.E.S.E.A.	15,0	31	0,18	0,120	100,0
THUN SAINT AMAND	S.E.S.E.A.	40,0	34	0,06	0,030	100,0
THUN SAINT MARTIN	S.E.S.E.A.	15,0	31	0,18	0,120	100,0
TILLOY LEZ CAMBRAI	S.E.S.E.A.	35,0	37	0,18	0,040	100,0
TILLOY LEZ MARCHIENNES	S.E.S.E.A.	2,0	34	1,24	0,000	100,0
TOUFLERS	SOCIETE DES EAUX DU NORD	17,0	37	0,33	0,100	100,0
TOURCOING	SOCIETE DES EAUX DU NORD	11,0	36	0,77	0,100	100,0
TOURMIGNIES	S.E.S.E.A.	1,0	31	0,39	0,000	100,0
TRELON	S.E.S.E.A.	15,0	30	0,09	0,040	89,7
TRESSIN	SOCIETE DES EAUX DU NORD	21,0	43	0,27	0,020	100,0
TRITH SAINT LEGER	SOCIETE EAU ET FORCE	20,0	43	0,19	0,060	100,0
TROISVILLES	S.E.S.E.A.	40,0	34	0,11	0,140	100,0
UXEM	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
VALENCIENNES	SOCIETE EAU ET FORCE	20,0	46	0,43	0,050	100,0
VALENCIENNES	SOCIETE EAU ET FORCE	22,0	43	0,19	0,060	100,0
VENEGIES AU BOIS	S.E.S.E.A.	37,0	36	0,12	0,050	100,0
VENEGIES SUR ECAILLON	S.E.S.E.A.	38,0	41	0,16	0,020	100,0
VENDEVILLE	S.E.S.E.A.	0,0	41	0,70	0,010	100,0
VERCHAIN MAUGRE	S.E.S.E.A.	38,0	41	0,16	0,020	100,0
VERLINGHEM	S.E.S.E.A.	16,0	54	0,46	0,050	100,0
VERTAIN	S.E.S.E.A.	40,0	36	0,12	0,050	88,9
VICQ	SOCIETE EAU ET FORCE	7,0	54	0,29	0,010	100,0
VIESLY	S.E.S.E.A.	25,0	32	0,20	0,000	100,0
VIEUX BERQUIN	S.E.S.E.A.	11,0	46	0,42	0,050	100,0
VIEUX CONDE	SOCIETE EAU ET FORCE	5,0	72	0,36	0,000	100,0
VIEUX MESNIL	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
VIEUX RENG	S.E.S.E.A.	44,0	34	0,10	0,180	100,0
VILLENEUVE D'ASCQ	SOCIETE DES EAUX DU NORD	17,0	37	0,33	0,100	100,0
VILLEREAU	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
VILLEREAU	S.E.S.E.A.	4,0	26	0,13	0,020	100,0
VILLERS AU TERTRE	S.E.S.E.A.	15,0	39	0,23	0,010	100,0
VILLERS EN CAUCHIES	MAIRIE DE VILLERS EN CAUCHIES	39,0	44	0,18	0,040	100,0
VILLERS GUISLAIN	S.E.S.E.A.	27,0	31	0,13	0,000	100,0
VILLERS OUTREAU	S.E.S.E.A.	39,0	34	0,12	0,020	100,0
VILLERS PLOUICH	S.E.S.E.A.	33,0	35	0,13	0,080	100,0
VILLERS POL	S.E.S.E.A.	4,0	26	0,13	0,020	100,0
VILLERS SIRE NICOLE	S.E.S.E.A.	44,0	34	0,10	0,180	100,0
VOLCKERINCKHOVE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
VRED	S.E.S.E.A.	0,0	38	0,69	0,000	100,0
WAHAGNIES	SOCIETE DES EAUX DU NORD	24,0	43	0,25	0,020	100,0
WALINCOURT SELVIGNY	S.E.S.E.A.	54,0	32	0,10	0,050	100,0
WALINCOURT SELVIGNY	S.E.S.E.A.	28,0	30	0,10	0,030	100,0
WALLERS	S.E.S.E.A.	3,0	45	0,41	0,008	100,0
WALLERS TRELON	S.E.S.E.A.	15,0	30	0,09	0,040	89,7
WALLON CAPPEL	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
WAMBAIX	MAIRIE DE WAMBAIX	36,0	38	0,17	0,020	100,0
WAMBRECHIES	SOCIETE DES EAUX DU NORD	20,0	34	0,24	0,170	100,0
WANDIGNIES HAMAGE	S.E.S.E.A.	1,0	47	0,75	0,000	95,2
WANNEHAIN	S.E.S.E.A.	0,0	21	1,02	0,003	100,0
WARGNIES LE GRAND	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0

Département du Nord - Qualité des eaux distribuées en 2002 par commune

Commune	Exploitant	Nitrates mg/l	Dureté °F	Fluor mg/l	Pesticides µg/l	Bactériologie %
WARGNIES LE GRAND	S.E.S.E.A.	33,0	39	0,14	0,070	100,0
WARGNIES LE PETIT	S.E.S.E.A.	17,0	32	0,15	0,020	100,0
WARHEM	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
WARLAING	S.E.S.E.A.	1,0	47	0,75	0,000	95,2
WARNETON	S.E.S.E.A.	16,0	54	0,46	0,050	100,0
WASNES AU BAC	S.E.S.E.A.	32,0	31	0,21	0,070	100,0
WASQUEHAL	SOCIETE DES EAUX DU NORD	20,0	34	0,24	0,170	100,0
WATTEN	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
WATTIGNIES	SOCIETE DES EAUX DU NORD	21,0	43	0,27	0,020	100,0
WATTIGNIES LA VICTOIRE	S.E.S.E.A.	33,0	38	0,09	0,140	100,0
WATTRELOS	SOCIETE DES EAUX DU NORD	11,0	36	0,77	0,100	100,0
WAVRECHAIN SOUS DENAIN	S.E.S.E.A.	36,0	38	0,17	0,050	100,0
WAVRECHAIN SOUS FAULX	S.E.S.E.A.	32,0	31	0,21	0,070	100,0
WAVRIN	SOCIETE DES EAUX DU NORD	18,0	43	0,33	0,100	100,0
WAZIERS	SOCIETE DES EAUX DE DOUAI	26,0	40	0,24	0,040	100,0
WEMAERS CAPPEL	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
WERVICQ-SUD	SOCIETE DES EAUX DU NORD	20,0	34	0,24	0,170	100,0
WEST-CAPPEL	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
WICRES	S.E.S.E.A.	3,0	44	0,62	0,000	100,0
WIGNEHIES	S.E.S.E.A.	15,0	30	0,09	0,040	89,7
WILLEMS	S.E.S.E.A.	24,0	43	0,25	0,020	100,0
WILLIES	S.E.S.E.A.	33,0	36	0,11	0,190	96,8
WINNEZEELE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
WORMHOUT	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
WULVERDINGHE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
WYLDER	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
ZEGERSCAPPEL	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
ZERMEZEELE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0
ZUYDCOOTE	SOCIETE LYONNAISE DES EAUX	37,0	31	0,15	0,080	100,0
ZUYTPEENE	S.E.S.E.A.	19,0	37	0,28	0,020	100,0